

# 郑州智能科技职业学院 消防安全管理规定（试行）

## 第一章 总 则

**第一条** 为加强和规范学校消防安全管理，预防和减少火灾事故发生，保障师生生命财产和学校财产安全，依据《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国安全生产法》、《高等学校消防安全管理规定》、《河南省消防条例》、《河南省消防安全责任制实施办法》等有关消防法律法规，结合学校实际情况，制定本规定。

**第二条** 学校各单位在消防安全工作中，应当遵守消防法律、法规和规章，贯彻“预防为主、防消结合”的方针，履行消防安全职责，保障消防安全。

**第三条** 学校各单位应当开展消防安全教育和培训，加强消防演练，提高师生员工消防安全意识和自救逃生技能。

**第四条** 学校各单位和师生员工应当依法履行保护消防设施、预防火灾、报告火警和扑救初起火灾等维护消防安全的义务。

## 第二章 消防安全管理

**第五条** 学校将下列单位（部位）列为学校消防安全重点单位（部位）：

(一) 学生宿舍、餐厅、教学楼、校医务室、体育场(馆)、报告厅、超市以及其他文体活动、公共活动等人员密集场所;

(二) 财务处、图书馆;

(三) 供水、供电、供气等系统;

(四) 易燃易爆等危险化学物品的充装、储存、供应、使用部门;

(五) 实训中心和重点科研项目或配备有先进精密仪器设备的部位, 监控中心、消防控制中心;

(六) 学校保密要害部门及部位;

(七) 高层建筑及地下室、半地下室;

(八) 建设工程施工现场以及有人员居住的临时性建筑;

(九) 其他发生火灾可能性较大以及一旦发生火灾可能造成重大人身伤亡或者财产损失的单位(部位)。

重点单位和重点部位的主管部门, 应当按照有关法律法规和本规定履行消防安全管理职责, 设置防火标志, 实行严格消防安全管理。

第六条 学校各单位负责人是本单位消防安全责任人, 驻校内其他单位主要负责人是该单位消防安全责任人, 负责本单位的消防安全工作。

消防安全责任人依照各类消防法规和技术规范, 认真履行消防安全职责, 坚持“谁主管, 谁负责”、“谁使用, 谁

负责”的原则，认真做好灭火预案的制定，以及建筑消防设施、消防通道、电源和火源的管理。

第七条 学校各单位应当履行下列消防安全职责：

（一）落实学校的消防安全管理规定，结合本单位实际制定并落实本单位的消防安全制度和消防安全操作规程；

（二）建立本单位的消防安全责任考核、奖惩制度；

（三）开展经常性的消防安全教育、培训及演练；

（四）定期进行防火检查，做好检查记录，及时消除火灾隐患；

（五）按规定配置消防设施、器材并确保其完好有效；

（六）按规定设置安全疏散指示标志和应急照明设施，并保证疏散通道、安全出口畅通；

（七）新建、扩建、改建及装饰装修工程施工前和竣工后，必须符合消防安全要求；

（八）按照规定的程序与措施处置火灾事故；

（九）学校规定的其他消防安全职责。

第八条 除本规定第七条外，学生宿舍管理部门还应当履行下列安全管理职责：

（一）建立由学生参加的志愿消防组织，定期进行消防演练；

（二）加强学生宿舍用火、用电安全教育与检查；

### **（三）加强夜间防火巡查，发现火灾立即组织扑救和疏散学生。**

**第九条** 在学校内举办文艺、体育、集会、招生、考试和就业咨询等大型活动和展览，主办单位应当确定专人负责消防安全工作，明确并落实消防安全职责和措施，保证消防设施和消防器材配置齐全、完好有效，保证疏散通道、安全出口、疏散指示标志、应急照明和消防车通道符合消防技术标准和管理规定，制定灭火和应急疏散预案并组织演练，并经学校消防管理部门对活动现场检查合格后方可举办。

依法应当报请当地人民政府有关部门审批的，经有关部门审核同意后方可举办。

**第十条** 学校消防管理部门应当按照国家有关规定，每年组织对消防设施和器材进行检测维修，确保完好有效。

**第十一条** 进行新建、改建、扩建、装修、装饰等活动，必须严格执行消防法规和国家工程建设消防技术标准，并依法办理建设工程消防设计审核、消防验收或者备案手续。学校各项工程及驻校内各单位在校内的各项工程消防设施的招标和验收，应当有学校消防管理部门参加。

施工单位负责施工现场的消防安全，并接受学校的监督、检查。竣工后，建筑工程的有关图纸、资料、文件等应当报基建部门备案。

**第十二条** 地下室、半地下室和用于生产、经营、储存易燃易爆、有毒有害等危险物品场所的建筑不得用作学生宿舍。

生产、经营、储存其他物品的场所与学生宿舍等居住场所设置在同一建筑物内的，应当符合国家工程建设消防技术标准。

学生宿舍、教室、图书馆和报告厅等人员密集场所，禁止违规使用大功率电器，在门窗、阳台等部位不得设置影响逃生和灭火救援的障碍物。

**第十三条** 利用地下空间开设公共活动场所，应当符合国家有关规定，并报学校消防管理部门备案。

**第十四条** 学校各单位购买、储存、使用和销毁易燃易爆、有毒有害等危险品，应当按照国家有关规定严格管理、规范操作，并制定应急处置预案和防范措施。

学校各单位对管理和操作易燃易爆等危险品的人员，上岗前必须进行培训，持证上岗。

**第十五条** 学校各单位应当对动用明火实行严格的消防安全管理。禁止在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火；因特殊原因确需进行电、气焊等明火作业的，动火单位和人员应当向学校消防管理部门申办审批手续，落实现场监管人，采取相应的消防安全措施。作业人员应当遵守消防安全规定。

**第十六条** 学校内出租房屋的，主管出租房屋的单位应当签订房屋租赁合同，明确消防安全责任。出租方负责对出租房屋的消防安全管理。学校授权的管理单位应当加强监督检查。

外来务工人员的消防安全管理由校内用人单位负责。

**第十七条** 发生火灾时，学校各单位应当及时报警并通知学校消防管理部门，立即启动应急预案，迅速扑救初起火灾，及时疏散人员。

火灾扑灭后，事故单位应当协助学校消防管理部门保护现场并接受事故调查，并协助公安机关消防机构调查火灾原因、统计火灾损失。未经公安机关消防机构同意，任何人不得擅自清理火灾现场。

### **第三章 消防安全检查和整改**

**第十八条** 学校每季度至少进行一次消防安全检查。检查的主要内容包括：

- (一) 消防安全宣传教育及培训情况；**
- (二) 消防安全制度及责任制落实情况；**
- (三) 消防安全工作档案建立健全情况；**
- (四) 单位防火检查及每日防火巡查落实及记录情况；**
- (五) 火灾隐患和隐患整改及防范措施落实情况；**
- (六) 消防设施、器材配置及完好有效情况；**
- (七) 灭火和应急疏散预案的制定和组织消防演练情况；**

**（八）其他需要检查的内容。**

**第十九条** 学校消防安全检查应当填写检查记录，检查人员、被检查单位负责人或者相关人员应当在检查记录上签名，发现火灾隐患应当及时填发《火灾隐患整改通知书》。

**第二十条** 学校各单位对管辖区域每月至少进行一次防火检查。检查的主要内容包括：

**（一）火灾隐患和隐患整改情况以及防范措施的落实情况；**

**（二）疏散通道、疏散指示标志、应急照明和安全出口情况；**

**（三）消防车通道、消防水源情况；**

**（四）消防设施、器材配置及有效情况；**

**（五）消防安全标志设置及其完好、有效情况；**

**（六）管辖区域用火、用电有无违章情况；**

**（七）重点工种人员以及其他员工消防知识掌握情况；**

**（八）消防安全重点单位（部位）管理情况；**

**（九）易燃易爆危险物品和场所防火防爆措施落实情况以及其他重要物资防火安全情况；**

**（十）防火巡查落实及记录情况；**

**（十一）其他需要检查的内容。**

防火检查应当填写检查记录。检查人员和被检查部门负责人应当在检查记录上签名。

第二十一条 校内消防安全重点单位（部位）应当进行每日防火巡查，并确定巡查的人员、内容、部位和频次。其他单位可以根据需要组织防火巡查。巡查的内容主要包括：

- （一）用火、用电有无违章情况；
- （二）安全出口、疏散通道是否畅通，安全疏散指示标志、应急照明是否完好；
- （三）消防设施、器材和消防安全标志是否在位、完整；
- （四）常闭式防火门是否处于关闭状态，防火卷帘下是否堆放物品影响使用；
- （五）消防安全重点部位的人员在岗情况；
- （六）其他消防安全情况。

校图书馆、学生宿舍、公共教室、实训室、餐厅等应当加强防火巡查。防火巡查人员应当及时纠正消防违章行为，妥善处置火灾隐患，无法当场处置的，应当立即报告。发现初起火灾应当立即报警、通知人员疏散、及时扑救。

防火巡查应当填写巡查记录，巡查人员及其主管人员应当在巡查记录上签名。

第二十二条 对下列违反消防安全规定的行为，检查、巡查人员应当责成有关人员改正并督促落实：

- （一）消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准，或者未保持完好有效的；



(二) 损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材的；

(三) 占用、堵塞、封闭消防通道、安全出口的；

(四) 埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距的；

(五) 占用、堵塞、封闭消防车通道，妨碍消防车通行的；

(六) 人员密集场所在门窗上设置影响逃生和灭火救援的障碍物的；

(七) 常闭式防火门处于开启状态，防火卷帘下堆放物品影响使用的；

(八) 违章进入易燃易爆危险物品生产、储存等场所的；

(九) 违章使用明火作业或者在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火等违反禁令的；

(十) 消防设施管理、值班人员和防火巡查人员脱岗的；

(十一) 对火灾隐患经公安机关消防机构通知后不及时采取措施消除的；

(十二) 其他违反消防安全管理规定的行为。

第二十三条 学校对教育行政主管部门和公安机关消防机构、公安派出所指出的各类火灾隐患，应当及时予以核查、消除。

第二十四条 对不能及时消除的火灾隐患，隐患单位应当及时向学校及相关单位的消防安全责任人或者学校消防安

全工作主管领导报告，提出整改方案，确定整改措施和期限，并督促落实整改。

火灾隐患尚未消除的，应当落实防范措施，保障消防安全。对于随时可能引发火灾或者一旦发生火灾将严重危及人身安全的，应当将危险部位停止使用或停业整改。

#### **第四章 消防安全教育和培训**

第二十五条 学校应当将师生员工的消防安全教育和培训纳入学校消防安全年度工作计划。消防安全教育和培训的主要内容包括：

- （一）国家消防工作方针、政策，消防法律、法规；**
- （二）本单位、本岗位的火灾危险性，火灾预防知识和措施；**
- （三）有关消防设施的性能、灭火器材的使用方法；**
- （四）报火警、扑救初起火灾和自救互救技能；**
- （五）组织、引导在场人员疏散的方法。**

第二十六条 学校应当采取下列措施对学生进行消防安全教育，使其了解防火、灭火知识，掌握报警、扑救初起火灾和自救、逃生方法。

**（一）开展学生自救、逃生等防火安全常识的模拟演练，每学年至少组织一次学生消防演练；**

**（二）根据消防安全教育的需要，将消防安全知识纳入教学和培训内容；**

**（三）对每届新生进行不低于 4 学时的消防安全教育和培训；**

**（四）对进入实训室的学生进行必要的安全技能和操作规程培训；**

**（五）每学年至少举办一次消防安全专题讲座，并在校园网、广播、微信公众号开设消防安全教育栏目。**

第二十七条 学校各单位应当组织新上岗和进入新岗位的员工进行上岗前的消防安全培训。

消防安全重点单位（部位）对员工每年至少进行一次消防安全培训。

第二十八条 下列人员应当依法接受消防安全培训：

**（一）学校及各单位的消防安全责任人、消防安全管理人；**

**（二）专职消防管理人员、餐厅、图书馆、实训（验）室、学生宿舍管理人员；**

**（三）消防控制室的值班、操作人员（必须持证上岗）；**

**（四）其他依照规定应当接受消防安全培训的人员。**

## 第五章 灭火、应急疏散预案和演练

第二十九条 学校、各单位、消防安全重点单位（部位）应当制定相应的灭火和应急疏散预案，建立应急反应和处置机制，为火灾扑救和应急救援工作提供人员、装备等保障。灭火和应急疏散预案应当包括以下内容：

**（一）组织机构：应急指挥中心、灭火行动组、通讯联络组、疏散引导组、安全防护救援组；**

**（二）报警和接警处置程序；**

**（三）应急疏散的组织程序和措施；**

**（四）扑救初起火灾的程序和措施；**

**（五）通讯联络、安全防护救护的程序和措施；**

**（六）其他需要明确的内容。**

第三十条 学校实训（验）室应当有针对性地制定突发事件应急处置预案。

第三十一条 校内消防安全重点单位应当按照灭火和应急疏散预案每半年至少组织一次消防疏散演练，并结合实际，不断完善预案。

消防疏散演练应当设置明显标识并事先告知演练范围内的人员，避免意外事故发生。

## **第六章 奖 惩**

第三十二条 学校将消防安全工作纳入校各单位评估考核内容，对在消防安全工作中成绩突出的单位和个人给予表彰奖励。

第三十三条 对未依法履行消防安全职责、违反消防安全管理制度、或者擅自挪用、损坏、破坏消防器材、设施等违反消防安全管理规定的，学校将责令其限期整改，给予通报批评；因管理不当而发生火灾事故的，实行一票否决，取消

其当年评优资格；涉及民事损失、损害的，有关责任单位和责任人应当依法承担民事责任；涉及刑事犯罪的，依法追究刑事责任。

## 第七章 附 则

第三十四条 学校各单位应当依据本规定，结合本单位实际，制定本单位消防安全管理办法。

第三十五条 本规定所称学校各单位，包括各二级学院、处、室、中心、研究院（所）等。

第三十六条 驻校内其他单位的消防安全管理，按照本规定的有关规定执行。

第三十七条 本规定自印发之日起施行，未尽事宜由学校消防安全工作委员会负责解释。

附件：

1.郑州智能科技职业学院（教学单位）消防安全管理工作考核量化表

2.郑州智能科技职业学院（非教学单位）消防安全管理工作考核量化表

3.郑州智能科技职业学院火灾隐患限期整改通知单

附件 1:

**郑州智能科技职业学院**  
**（教学单位）消防安全管理工作考核量化表**

单位名称:

考核时间: 年 月 日

| 一级指标           | 二级指标            | 考核内容                                            | 分值 | 自评分 | 考核分 | 备注 |
|----------------|-----------------|-------------------------------------------------|----|-----|-----|----|
| 制度建设<br>(20 分) | 组织严密 (4 分)      | 建立消防安全工作组织机构                                    | 1  |     |     |    |
|                |                 | 落实消防安全工作责任制,确定主体责任                              | 1  |     |     |    |
|                |                 | 明确各级消防安全工作责任人,确定部门安全员                           | 1  |     |     |    |
|                |                 | 定期召开消防安全工作会议,记录详实                               | 1  |     |     |    |
|                | 制度健全 (6 分)      | 各项消防规章制度健全,并得到有效落实                              | 3  |     |     |    |
|                |                 | 层层签订消防安全管理目标责任书                                 | 3  |     |     |    |
|                | 材料齐备 (8 分)      | 消防安全管理台账规范,附件材料齐全                               | 1  |     |     |    |
|                |                 | 有消防安全工作组织机构一览表、逐级消防安全目标责任书、重点部位平面图、消防安全风险分级管控档案 | 1  |     |     |    |
|                |                 | 制定有消防突发事件应急预案和本单位应急疏散指示图                        | 4  |     |     |    |
|                |                 | 要害部门(单位或部位)和重点防火部位有专人管理,有严格的安全防范措施              | 2  |     |     |    |
|                | 制度创新 (2 分)      | 在消防组织建设、制度建设等方面有创新工作                            | 2  |     |     |    |
| 安全教育<br>(40 分) | 安全教育 (10)       | 年度消防安全教育工作计划                                    | 4  |     |     |    |
|                |                 | 消防安全教育完成情况、效果(无室内吸烟、私拉乱接电线、使用违章电器等情况)           | 6  |     |     |    |
|                | 应急演练全覆盖 (10 分)  | 积极参加学校组织的消防应急演练,保证人数和效果                         | 10 |     |     |    |
|                | 积极开展教育活动 (12 分) | 每学期组织或参加至少 2 次消防安全宣传教育活动                        | 6  |     |     |    |
|                |                 | 承办学校或相关部门开展的消防安全活动                              | 6  |     |     |    |
|                | 安全培训 (8 分)      | 对重点部位人员和新员工进行岗前消防安全教育培训                         | 6  |     |     |    |
|                |                 | 组织员工参加消防安全业务与消防法律                               | 2  |     |     |    |

|                |             |                                                  |   |  |  |  |
|----------------|-------------|--------------------------------------------------|---|--|--|--|
|                |             | 法规学习培训                                           |   |  |  |  |
| 消防安全<br>(25 分) | 管理完善 (5 分)  | 有明确的用电用火管理制度、易燃易爆物品和教学实验仪器、设备使用和管理制度、消防器材和设施管理制度 | 3 |  |  |  |
|                |             | 防火重点部位有防火标记、警告牌,并张贴有防火安全制度                       | 2 |  |  |  |
|                | 设备整齐 (8 分)  | 消防器材和设施底数清、有明细表                                  | 3 |  |  |  |
|                |             | 所属消防器材完备良好,做到不丢失、不损坏、不挪做它用                       | 5 |  |  |  |
|                | 人员到位 (12 分) | 重点防火部位有明确的消防责任人                                  | 2 |  |  |  |
|                |             | 建立本单位志愿消防队                                       | 5 |  |  |  |
|                |             | 师生员工熟悉掌握消防“一懂三会”的基本内容                            | 5 |  |  |  |
| 隐患排查<br>(15 分) | 加强检查 (7 分)  | 每月至少开展 1 次消防安全自检自查,加强重点部位防火巡查。                   | 5 |  |  |  |
|                |             | 有消防安全隐患排查清单                                      | 2 |  |  |  |
|                | 强化整改 (8 分)  | 及时解决存在的消防安全隐患,立行立改。建立消防安全隐患整改台账                  | 5 |  |  |  |
|                |             | 自身无力整改,但能积极采取安全防范措施,确保消防安全                       | 3 |  |  |  |
| 消防安全<br>责任目标   | (一票否决)      | 发生火灾事故、人身伤亡事故                                    |   |  |  |  |
| 总计             | 100 分       |                                                  |   |  |  |  |

附件 2:

郑州智能科技职业学院  
(非教学单位) 消防安全管理工作考核量化表

单位名称: 考核时间: 年 月 日

| 一级指标       | 二级指标          | 考核内容                                            | 定分 | 自评分 | 考核分 | 备注 |
|------------|---------------|-------------------------------------------------|----|-----|-----|----|
| 制度建设 (30分) | 组织严密 (8分)     | 建立消防安全工作组织机构                                    | 2  |     |     |    |
|            |               | 落实消防安全工作责任制, 确定主体责任                             | 2  |     |     |    |
|            |               | 明确各级消防安全工作责任人, 确定部门安全员                          | 2  |     |     |    |
|            |               | 定期召开消防安全工作会议, 记录详实                              | 2  |     |     |    |
|            | 制度健全 (10分)    | 各项消防规章制度健全, 并得到有效落实                             | 6  |     |     |    |
|            |               | 层层签订消防安全管理目标责任书                                 | 4  |     |     |    |
|            | 材料齐备 (10分)    | 消防安全管理台账规范, 附件材料齐全                              | 2  |     |     |    |
|            |               | 有消防安全工作组织机构一览表、逐级消防安全目标责任书、重点部位平面图、消防安全风险分级管控档案 | 3  |     |     |    |
|            |               | 制定有消防突发事件应急预案和本单位应急疏散指示图                        | 2  |     |     |    |
|            |               | 要害部门 (单位或部位) 和重点防火部位有专人管理, 有严格的安全防范措施           | 3  |     |     |    |
|            | 制度创新 (2分)     | 在消防组织建设、制度建设等方面有创新工作                            | 2  |     |     |    |
| 安全教育 (12分) | 积极开展教育活动 (6分) | 每学期组织或参加 2 次以上消防安全教育活动                          | 2  |     |     |    |
|            |               | 认真组织参加 119 消防宣传日等消防活动                           | 1  |     |     |    |
|            |               | 每学年开展 2 次以上消防宣传教育                               | 2  |     |     |    |
|            |               | 承办相关部门开展的消防安全活动                                 | 1  |     |     |    |
|            | 安全培训 (6分)     | 搞好重点工种、重点部位人员的岗前消防安全培训                          | 3  |     |     |    |
|            |               | 组织员工参加消防安全业务与消防法律法规学习培训                         | 3  |     |     |    |
| 消防安全       | 管理完善 (10分)    | 有明确的部门消防器材和设施管理等安                               | 5  |     |     |    |



|           |           |                                  |   |  |  |  |
|-----------|-----------|----------------------------------|---|--|--|--|
| 全（36分）    |           | 全管理制度                            |   |  |  |  |
|           |           | 防火重点部位有防火标记，有警告牌，并张贴有防火安全制度      | 5 |  |  |  |
|           | 设备整齐（10分） | 消防器材和设施底数清、有明细表                  | 5 |  |  |  |
|           |           | 所属消防器材完备良好，做到不丢失、不损坏、不挪做它用       | 5 |  |  |  |
|           | 人员到位（16分） | 重点防火部位有明确责任人                     | 2 |  |  |  |
|           |           | 建立本单位志愿消防队、有培训有演练                | 6 |  |  |  |
|           |           | 部门员工熟悉掌握消防“一懂三会”的基本内容            | 8 |  |  |  |
| 隐患排查（22分） | 加强检查（12分） | 每月至少开展1次消防安全隐患排查，加强重点部位防火巡查（有记录） | 8 |  |  |  |
|           |           | 有消防安全隐患排查清单，                     | 4 |  |  |  |
|           | 强化整改（10分） | 及时解决火险隐患。建立消防安全隐患整改台账            | 5 |  |  |  |
|           |           | 自身无力整改，及时报告，采取应急措施，确保消防安全        | 5 |  |  |  |
| 消防安全责任目标  | 一票否决      | 发生火灾事故、人身伤亡事故、                   |   |  |  |  |
| 总计        | 100分      |                                  |   |  |  |  |

附件 3

郑州智能科技职业学院  
火灾隐患限期整改通知单

|                                     |                            |                     |             |  |
|-------------------------------------|----------------------------|---------------------|-------------|--|
| 存在火灾隐患的<br>部门（岗位）名称                 |                            |                     | 隐患整改<br>责任人 |  |
| 存在火<br>灾隐<br>患及<br>整<br>改<br>意<br>见 | 存在火灾<br>隐患的部<br>位和隐患<br>内容 |                     |             |  |
|                                     | 具体整改<br>意见                 |                     |             |  |
|                                     | 整改期限                       | 年 月 日开始至<br>年 月 日完成 | 防火检查人<br>签名 |  |